



# Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

trasmessa via PEC

Verona data del protocollo

Pratica n. 27393

Fondazione Arena Di Verona

Attività n. 65.2.C

Via Roma, 7/D

D.P.R. n.°151/11

37121 Verona

Sig. Sindaco del Comune di  
Verona

Oggetto: Valutazione del progetto ex art. 3 D.P.R. n.°151/11 per l'attività di Locali di spettacolo con capienza superiore a 200 persone.  
Progetto: adeguamento sito archeologico per l'utilizzo di tipo teatrale  
Attività n. 65.2.C D.P.R. n.°151/11  
Ragione Sociale: Fondazione Arena Di Verona- sita in Piazza Bra' Snc del Comune di Verona  
Richiesta di integrazione.

In ottemperanza al disposto dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011,

- visto l'istanza presentata dal Sig. Francesco Girondini in qualità di legale rappresentante, in data 02.11.2015;
- visto la documentazione tecnica a corredo, a firma di Sforzi Ing. Gianfranco;
- visto le risultanze dell'istruttoria tecnica;

si comunica che la stessa risulta incompleta e che per la sua regolarizzazione amministrativa occorre produrre la seguente documentazione o sanare le seguenti carenze :

- gli elaborati grafici prodotti non consentono la verifica puntuale dell'osservanza delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e/o dei criteri generali di sicurezza antincendio, in particolare:  
1) non sono riportate le misure delle larghezze dei vomitori, delle vie d'esodo, delle uscite di sicurezza;
- 2) non sono riportate la destinazione e l'occupazione degli spazi esterni a deposito scenografie nel vallo dell'Arena lato Piazza Brà. Non risultano altresì indicati gli spazi che consentono al pubblico l'allontanamento dall'Anfiteatro;
- gli elaborati grafici e la relazione tecnica, inoltre, non consentono di verificare l'avvenuto adempimento delle prescrizioni impartite con il parere di deroga concesso dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero dell'Interno con nota prot. n.P1115/89164/sott.51 del 26 settembre 1995 e con nota di questo Comando prot.n.1754 del 9 ottobre 2005. Si fa riferimento in particolare alla prescrizione secondo cui non dovranno esserci strettoie inferiori a 0,60 m. nei corridoi di fuga e nei relativi percorsi.;
- nella relazione tecnica viene prevista la presenza, nell'ambulacro esterno lato palcoscenico, di pannelli e materiali scenografici non ammessi lungo i percorsi d'esodo, anche se non espressamente dedicati al pubblico.

Si fa presente che, nel caso in cui non venissero trovate valide soluzioni tecniche in riferimento alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi e/o dei criteri generali di sicurezza antincendio potrà farsi riferimento alla nuova Linea Guida avente per oggetto “**Valutazione dei progetti di edifici sottoposti a tutela** ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere attività dell’allegato 1 al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151”, licenziata dal Comitato centrale Tecnico Scientifico nell’Ottobre 2015.

Gli elaborati tecnici in argomento potranno essere ripresentati modificati e corretti secondo le indicazioni fornite, al fine di consentire la formulazione del parere richiesto con la citata istanza in bollo.

Nel ripresentare la documentazione andranno precisati gli elaborati grafici sostitutivi e/o integrativi.

La documentazione tecnica integrativa non potrà prospettare soluzioni progettuali sostanzialmente diverse da quelle esaminate, eventualmente proponibili come nuovo procedimento con le modalità di cui all’art.3 del DPR 151/2011, ma dovrà riferirsi esclusivamente alle integrazioni richieste con la presente nota.

Il termine iniziale del procedimento decorrerà, ex art. 3 del D.M. 284/93 ed art.3 del DPR 151/2011, dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.

Si informa, altresì, che trascorsi 60 gg. dalla data di ricevimento della presente, senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta, il presente parere è da intendersi come preavviso di parere contrario ai sensi dell’art. 10bis della Legge n. 241/90.

Il Funzionario Istruttore  
Dott. Ing. Lorenzo GAMBINO  
*(firmato in forma digitale ai sensi di legge)*

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS)  
*(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)*